

 Vaillant



14:30

21.0 °C

Desired heating temperature  
Current room temperature 19°C



es

## Guía rápida




- Activación del menú
- Volver a la pantalla básica



- Confirmar selección/cambio
- Guardar los valores de ajuste



- Un nivel atrás
- Cancelar la entrada



- Navegar por la estructura del menú
- Disminución o aumento del valor de ajuste
- Navegar a números/letras individuales



- Abrir Ayuda
- Abrir Asistente de programa de tiempos



- Encendido de la pantalla\*
- Apagado de la pantalla\*

El panel de mandos se encuentra en la parte superior del regulador.



Carga de las baterías\*



Intensidad de señal\*



Bloqueo de teclas activo\*



Calefacción temporizada activa



Mantenimiento pendiente



Error en la instalación de calefacción



Contactar con el profesional autorizado



Reducción de ruido activa\*








Modo de calefacción más eficiente activo\*

\*no todas las funciones están disponibles para todas las combinaciones de sistemas

## Selección de funciones frecuentes










### Cambio de la temperatura ambiente durante tiempo limitado

La temperatura ambiente aumenta o disminuye hasta 12 h, p. ej. para una fiesta.

- ▶ 1 ×  → **Temperatura deseada**  → 
- ▶ **Período**  → 










### Apagado de la calefacción

La calefacción no es necesaria, la producción de agua caliente sanitaria y la protección contra heladas permanecen activas, p. ej. en verano.

- ▶ 2 ×  → **REGULACIÓN**  → **Zona 1**  →   
→ **Calefacción**  →  → **Modo: xxx**  → **Descon.**   
→ 

### Encendido de la calefacción

La calefacción se enciende, p. ej. en invierno.

- ▶ 2 ×  → **REGULACIÓN**  → **Zona 1**  →   
→ **Calefacción**  →  → **Modo: Descon.**   
→ **Modo: Manual / Tiempo contr.**  → 

### Calentamiento único del agua caliente sanitaria

Caliente una vez el agua caliente sanitaria fuera del período establecido para la producción de agua caliente sanitaria o con la preparación de agua caliente sanitaria desactivada.

- ▶ 2 ×  → **REGULACIÓN**   
→ **Agua caliente sanitaria rápida**  →  → 

### Ajuste de ausencia

La calefacción y la producción de agua caliente sanitaria no son necesarias, la protección contra heladas permanece activa, p. ej. en vacaciones.

- ▶ 2 ×  → **Ausencia**  → **Todos**  → 

